



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(МТУ РОСТЕХНАДЗОРА)

123056, Москва, Красина ул., д.27, стр.1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-10-13, <http://www.mos.gosnadzor.ru>

663302, Норильск, ул. Завенягина, д. 7, а/я 1256. Телефон: (3919) 46-38-84, Факс: (3919) 46-38-84

E-mail: [norilsk@mos.gosnadzor.ru](mailto:norilsk@mos.gosnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 46 -Д/6.3-0026-18**

«30» октября 2018 года

Заведующему  
МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда»  
Юридический адрес: 663318,  
Красноярский край, г. Норильск,  
ул. Лауреатов, д. 63.  
И.В. Сивак

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Норильскому промрайону Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Ткач Елена Николаевна,  
(должность, инициалы и фамилия лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от «30» октября 2018 г. № 195-Д/6.3-18, составленного в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

№ 46 «Надежда» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда»).

Юридический/почтовый адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 63.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда» - Сивак Ирина Валентиновна, действующий на основании Устава, ИНН 2457060228.

**ПРЕДПИСЫВАЮ**

устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
<u>МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда»</u> Юридический адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 63.			
1	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	п.1.8.1. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	30.01.2019
2	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство.	п.2.7.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок	30.01.2019

*Сивак Ирина Валентиновна*

		потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	
3	Отсутствуют утвержденные в электросетевой организации технические условия на электрооборудование.	п.1.3.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	30.01.2019
4	Не уплотнены отверстия в местах прохождения кабельных линий в помещении электроцитовой здания МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда».	п.2.2.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	30.01.2019
5	На лицевой стороне щитов освещения 2 этажа здания МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда» не обеспечено наличие предупреждающих знаков установленного образца.	п.2.12.5, п. 2.2.20 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	30.01.2019
6	У работников энергослужбы отсутствуют инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	п.1.7.14. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	30.01.2019
7	Отсутствуют документы, подтверждающие обучение электротехнического (электротехнологического) персонала оказанию первой помощи пострадавшему на производстве, приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока.	п. 2.3 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2013 № 328-н и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	30.01.2019

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Истечение срока исполнения настоящего предписания является основанием для проведения внеплановой проверки его исполнения.**

С предписанием ознакомлен


Заведующий МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда» - Сивак Ирина Валентиновна ✓

(Ф.И.О., подпись)

**Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи**

(Ф.И.О. инспектора, зафиксировавшего отказ)

Лицо, вынесшее предписание:




Е.Н. Ткач  
(Ф.И.О.)

Экземпляр предписания на 2 х листах для исполнения получил:

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда»

Сивак Ирина Валентиновна

✓   
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

30.10.2018